

淮安市建设工程质量监督站文件

淮建质监〔2020〕17号

关于2020年度淮安地区建筑涂料对比率检测能力验证结果的通报

各县（区）质监站，各工程检测机构：

为贯彻落实《省住房城乡建设厅关于做好2020年全省建设工程质量检测能力验证工作的通知》（苏建函质〔2020〕228号）文件精神，进一步加强我市建设工程质量检测管理工作，全面提高检测机构检测能力和检测人员技术水平，确保检测数据准确性和可靠性。根据《关于开展2020年度淮安地区检测能力验证工作的通知》（淮建质监〔2020〕12号），2020年8月，我站组织开展了建筑涂料对比率检测能力验证工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次能力验证工作由我站统一组织，淮安市建筑工程质量检测中心有限公司具体承办，全市共11家检测机构参加能力验证。

本次能力验证严格遵循“科学、公正、公平”原则，验证方式、活动组织过程严谨、公正。本次能力验证是对我市检测机构、检测人员和检测设备以及实践操作能力的一次综合性检验，不仅有效促进了检测机构技术能力、管理水平和检测人员技术水平的全面提高，而且有力保证了建设工程检测数据的准确性和可靠性。

二、验证结果

本次能力验证测试结果采用稳健统计方法进行统计分析，以稳健平均值作为指定值，以稳健标准差作为能力评定标准差，计算各检测机构结果的 Z 比分数，以 Z 比分数的绝对值评价每个参加检测机构的能力。 $|Z| \leq 2$ 检测结果为满意， $2 < |Z| < 3$ 检测结果为可疑， $|Z| \geq 3$ 检测结果为不满意。参加本次能力验证的 11 家检测机构结果均为满意。

检测能力验证评审结果表明：参加检测机构对标准规范、仪器设备性能的掌握较熟练，人员操作的规范性、仪器设备性能的稳定性较好。

三、下一步要求

1、全市各检测机构要高度重视自身的检测能力建设，强化执行国家、省检测技术规范规程的自觉性和规范性，不断加强检测机构人员培训和能力建设，切实提高检测工作水平。

2、本次能力验证的结果将作为监督检查、信用管理等工作的重要参考依据。

附件：2020年淮安市建筑涂料对比率检测能力验证结果
汇总表

淮安市建设工程质量监督站

2020年9月9日



抄送：省质监总站、沈潭总工、局质安处、局市场处

附件

2020年淮安市建筑涂料对比率检测能力验证 结果汇总表

机构 代码	机构名称	对比率	Z比 分数	结果
1	淮安市建筑工程质量检测中心有限公司	0.977	0.97	满意
2	江苏建纬检测股份有限公司	0.977	0.97	满意
3	淮安市振淮工程检测有限公司	0.977	0.97	满意
4	江苏恒正检测技术有限公司	0.976	0.81	满意
5	江苏瑞元建设工程检测有限公司	0.976	0.81	满意
6	淮安天地工程检测有限公司	0.978	1.13	满意
7	江苏江北建设工程检测有限公司	0.978	1.13	满意
8	淮安市淮安区建设工程质量检测中心	0.976	0.81	满意
9	盱眙国联建设工程质量检测有限公司	0.977	0.97	满意
10	金湖县建设工程质量检测有限公司	0.977	0.97	满意
11	洪泽县建设工程质量检测中心有限公司	0.977	0.97	满意