

淮安市建设工程质量监督站文件

淮建质监〔2020〕18号

关于2020年度淮安地区氯离子含量 检测能力验证结果的通报

各县（区）质监站，各工程检测机构：

为贯彻落实《省住房城乡建设厅关于做好2020年全省建设工程质量检测能力验证工作的通知》（苏建函质〔2020〕228号）文件精神，进一步加强我市建设工程质量检测管理工作，全面提高检测机构检测能力和检测人员技术水平，确保检测数据准确性和可靠性。根据《关于开展2020年度淮安地区检测能力验证工作的通知》（淮建质监〔2020〕12号），2020年9月，我站组织开展了建筑用砂中氯离子含量检测能力验证工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次能力验证工作由我站统一组织，江苏建纬检测股份有

限公司具体承办,全市共 12 家机构 36 名检测人员参加能力验证。

本次能力验证严格遵循“科学、公正、公平”原则,验证方式、活动组织过程严谨、公正。本次能力验证是对我市检测机构、检测人员和检测设备以及实践操作能力的一次综合性检验,不仅有效促进了检测机构技术能力、管理水平和检测人员技术水平的全面提高,而且有力保证了建设工程检测数据的准确性和可靠性。

二、验证结果

本次能力验证结果统计采用 CNAS—GL002《能力验证结果的统计处理和评价指南》,以证书中溶液浓度标准值为指定值 X ,以各类别样品检测结果标准差为能力评定标准差,结合标准不确定度 u_x ,计算各检测机构结果的 Z 比分数,以 Z 比分数的绝对值评价每个参加检测机构的能力。 $|Z| \leq 2$ 结果满意, $2 < |Z| < 3$ 结果可疑, $|Z| \geq 3$ 结果不满意。参加本次能力验证的 12 家检测机构 36 名人员结果均为满意。

检测能力验证评审结果表明:参加检测机构对标准规范、仪器设备性能的掌握较熟练,人员操作的规范性、仪器设备性能的稳定性较好。

三、下一步要求

- 1、全市各检测机构要高度重视自身的检测能力建设,强化执行国家、省检测技术规范规程的自觉性和规范性,不断加强检测机构人员培训和能力建设,切实提高检测工作水平。
- 2、本次能力验证的结果将作为监督检查、信用管理等工

作的重要参考依据。

附件: 2020年淮安市建筑用砂氯离子含量检测能力验证
结果汇总表

淮安市建设工程质量监督站
2020年10月21日



抄送: 省质监总站、沈潭总工、局质安处、局市场处

附件

2020年淮安市建筑用砂氯离子含量检测能力验证结果汇总表

样品编号	对应样品	参加单位	检测人员	检测值	标准值	偏差	z	检测结果	总体评价
1	A	淮安市振淮工程检测有限公司	姜皓	23.6	23.1	0.5	1.22	满意	满意
	B		殷汶	32.0	31.4	0.6	0.88	满意	
	D		翁志军	57.6	57.2	0.4	0.46	满意	
2	C	江苏方正工程检测有限公司	崔享	48.2	48.0	0.2	0.25	满意	满意
	A		夏文康	23.5	23.1	0.4	0.98	满意	
	B		程宇嘉	30.7	31.4	-0.7	-1.03	满意	
3	B	淮安市建筑工程质量检测中心有限公司	周月	31.8	31.4	0.4	0.59	满意	满意
	D		高文春	57.3	57.2	0.1	0.11	满意	
	C		缪赞	48.0	48.0	0.0	0.00	满意	
4	D	洪泽县建设工程质量检测中心有限公司	徐娟	57.5	57.2	0.3	0.34	满意	满意
	C		孙玉玲	47.6	48.0	-0.4	-0.51	满意	
	A		高娟	23.3	23.1	0.2	0.49	满意	
5	D	淮安天地工程检测有限公司	许效华	57.4	57.2	0.2	0.23	满意	满意
	A		邵长华	23.7	23.1	0.6	1.47	满意	
	B		邓婷芳	32.3	31.4	0.9	1.32	满意	
6	B	江苏建纬检测股份有限公司	梁娣	32.0	31.4	0.6	0.88	满意	满意

2	A	全传笔	23.6	23.1	0.5	1.22	满意	
	D		57.9	57.2	0.7	0.80	满意	
7	C	金湖县建设工程质量检测有限公司	48.1	48.0	0.1	0.13	满意	满意
	B		31.1	31.4	-0.3	-0.44	满意	
	A		23.4	23.1	0.3	0.73	满意	
8	C	江苏瑞元建设工程检测有限公司	47.3	48.0	-0.7	-0.88	满意	满意
	D		57.5	57.2	0.3	0.34	满意	
	B		31.5	31.4	0.1	0.15	满意	
9	D	盱眙国联建设工程质量检测有限公司	57.4	57.2	0.2	0.23	满意	满意
	C		47.9	48.0	-0.1	-0.13	满意	
	A		23.8	23.1	0.7	1.71	满意	
10	B	淮安市淮安区建设工程质量检测中心	31.6	31.4	0.2	0.29	满意	满意
	D		57.6	57.2	0.4	0.46	满意	
	C		47.7	48.0	-0.3	-0.38	满意	
11	C	江苏恒正检测技术有限公司	47.4	48.0	-0.6	-0.76	满意	满意
	A		23.2	23.1	0.1	0.24	满意	
	D		57.3	57.2	0.1	0.11	满意	
12	C	江苏江北建设工程检测有限公司	48.0	48.0	0.0	0.00	满意	满意
	A		23.1	23.1	0.0	0.00	满意	
	B		31.3	31.4	-0.1	-0.15	满意	